Legende

- Trinkwasserleitung
- Hydrant mit min. 48 m³/ h Löschwassermenge
- Technischer Hydrant zur Entlüftung (Löschwassermenge < 48 m³/ h)
- Flurstücksgrenzen

Legende - Hydrant

1 Ortseingang / Haus Nr.1

Stand: Oktober 2007

Wasserzweckverband "Saale-Fuhne-Ziethe"

Auftraggeber:

Wasserzweckverband "Saale-Fuhne-Ziethe"
Köthensche Straße 54
06406 Bernburg
Tel.: 03471/ 3757 0

Ausdruck vom gebietsdeckenden Auszug aus dem Liegenschaftskataster
Kein Amtlicher Auszug
nur für den internen Gebrauch des Wasserzweckverband "Saale-Fuhne-Ziethe"

Ingenieurbüro:

Ingenieurbüro Kreibich
Wolfgangstraße 63
06406 Bernburg

Vorhaben:

Hydrantenplan Ortsteil Kleinwirschleben

	Datum:	Name:
gezeichnet:	30.05.06	Schumann
bearbeitet:	30.05.06	Kreibich
geprüft:		

Darstellung: Lageplan mit Leitungsführung

Projekt-Nr.: 34/2006

Datei-Name:

Blatt-Nr.: 01

Lagestatus:

Höhenstatus:

Maßstab: 1:500