

Übergabe Hydranten

 Ort: **Bernburg OT Biendorf**

TI-ID Nummer	Straße	Art Unterart	Hydrant Status	Messung Kontrolle	Ruhe- druck (bar)	krit. Punkt 1,5 bar erreicht	Messergebnis		Bemerkungen
							Entnahme- menge max (m³/h)	Rest- druck (bar)	
14037	Alte Feldstraße 3	UFH-PVC 100 K	funktionsfähig	09.06.2017 01.04.2020	4,8		38,0	2,0	
14030	Am Kupferschacht 5	UFH-PE 80 K	funktionsfähig	09.06.2017 01.04.2020	4,4		15,0	2,0	
14032	Bergstraße 16	UFH-PE 90 K	funktionsfähig	09.06.2017 01.04.2020	4,6		28,6	2,0	
14036	Cörmigker Str. 3A <i>Grünbeet</i>	UFH-PE 80 K	funktionsfähig	09.06.2017 01.04.2020	5,1		28,0	2,0	
22947	Cörmigker Weg 2	UFH- 80 K	funktionsfähig	09.06.2017 02.04.2020	4,8		26,0	2,0	
14042	Dr.-Hermann-Zscheye-Straße <i>H-Zscheye-Str./v.d.Schran.</i>	UFH-GG 200 K	funktionsfähig	09.06.2017 01.04.2020	4,8		40,0	2,0	
21012	Dr.-Hermann-Zscheye-Straße 6a	UFH-PE K	funktionsfähig	09.06.2017 01.04.2020	4,8		20,0	2,0	
14038	Frenzer Straße <i>Frenzerstasse/schweine stall</i>	UFH-PE 63 K	funktionsfähig	09.06.2017 01.04.2020	4,8		19,0	2,0	
14040	Friedhofstraße 30	UFH- 80 K	funktionsfähig	09.06.2017 02.04.2020	5,0		35,0	2,0	
14039	Friedhofstraße 8a	UFH- 80 K	funktionsfähig	09.06.2017 02.04.2020	5,1		36,0	2,0	
14041	Kaiser-Otto-Straße 30	UFH-GG 200 K	funktionsfähig	09.06.2017 02.04.2020	5,1		46,0	2,0	
21011	Kaiser-Otto-Straße 7	UFH-PE 80 K	funktionsfähig	09.06.2017 02.04.2020	5,1		42,0	2,0	
21007	Kleine Buschbreite <i>Bahnübergang</i>	UFH-GG 80 K	funktionsfähig	09.06.2017 02.04.2020	4,8		30,0	2,0	
14043	Kleine Buschbreite 13	UFH-PE 110 K	funktionsfähig	09.06.2017 02.04.2020	4,8		30,0	2,0	

Übergabe Hydranten

 Ort: **Bernburg OT Biendorf**

TI-ID Nummer	Straße	Art Unterart	Hydrant Status	Messung Kontrolle	Ruhe- druck (bar)	krit. Punkt 1,5 bar erreicht	Messergebnis		Bemerkungen
							Entnahme- menge max (m³/h)	Rest- druck (bar)	
14044	Kleine Buschbreite 26	UFH-PE 110 K	funktionsfähig	09.06.2017 02.04.2020	4,8		30,0	2,0	
14048	Lindenallee <i>Sportplatz, Sportplatz/Gaststätte</i>	UFH- K	funktionsfähig	09.06.2017 02.04.2020	4,8		38,0	2,0	
14045	Plömnitzer Chaussee 8	UFH-PE 90 K	funktionsfähig	09.06.2017 02.04.2020	5,1		32,0	2,0	
14046	Schmiedeplatz 5	UFH-PE 90 K	funktionsfähig	09.06.2017 02.04.2020	5,1		35,0	2,0	defekt
20262	Unter den Linden 2 <i>Kreisverkehr</i>	K	funktionsfähig	26.10.2020 26.10.2020	4,8		47,0	1,5	
14034	Unter den Linden 25 <i>Ecke Kleine Buschbreite 1</i>	UFH-GG 200 K	funktionsfähig	09.06.2017 02.04.2020	4,8		38,0	2,0	
14033	Zum Trappenberg 3	UFH- K	funktionsfähig	09.06.2017 02.04.2020	4,4		26,0	2,0	
14031	Zur Eisenbahn 19	UFH-PE 200 K	funktionsfähig	26.02.2019 26.02.2019	4,5		45,0	1,5	

Übergabe Hydranten

 Ort: **Bernburg OT Crüchern**

TI-ID Nummer	Straße	Art Unterart	Hydrant Status	Messung Kontrolle	Ruhe- druck (bar)	krit. Punkt 1,5 bar erreicht	Messergebnis		Bemerkungen
							Entnahme- menge max (m³/h)	Rest- druck (bar)	
14051	Crüchern 1a	UFH-GG 200 K	funktionsfähig	09.06.2017 01.04.2020	4,6		40,0	2,0	
21004	Crüchern 19a	UFH-PE 80 K	funktionsfähig	09.06.2017 01.04.2020	5,0		23,0	2,0	
14050	Crüchern 2	UFH-GG 200 K	funktionsfähig	09.06.2017 01.04.2020	5,0		40,0	2,0	
14052	Crüchern 34	UFH-PE 63 K	funktionsfähig	11.11.2020 11.11.2020	5,0		17,0	1,5	
21005	Crüchern 35	UFH-PE 80 K	funktionsfähig	22.10.2020 22.10.2020	5,0		21,0	2,0	
14053	Crüchern 37	UFH-PE 90 K	funktionsfähig	09.06.2017 01.04.2020	5,0		22,0	2,0	
21006	Crüchern 42a	UFH-PE 80 K	funktionsfähig	09.06.2017 01.04.2020	5,0		17,0	2,0	
14054	Crüchern 60	UFH-PE 90 K	funktionsfähig	09.06.2017 01.04.2020	4,5		22,0	2,0	
14049	Crüchern 9a <i>Am Teich,</i>	UFH-PE 90 K	funktionsfähig	09.06.2017 01.04.2020	5,0		25,0	2,0	

Übergabe Hydranten

 Ort: **Bernburg OT Wohlsdorf**

TI-ID Nummer	Straße	Art Unterart	Hydrant Status	Messung Kontrolle	Ruhe- druck (bar)	krit. Punkt 1,5 bar erreicht	Messergebnis		Bemerkungen
							Entnahme- menge max (m ³ /h)	Rest- druck (bar)	
23826	Dorfstraße <i>FFW</i>	OFH- K	funktionsfähig	03.11.2020 03.11.2020	4,5		38,0	1,5	
14128	Dorfstraße 23	UFH-PE 90 K	funktionsfähig	09.06.2017 09.06.2017	4,5		42,0	2,0	
14129	Dorfstraße 39	UFH-PE 160 K	funktionsfähig	09.06.2017 09.06.2017	4,5		40,0	2,0	
14130	Dorfstraße 46	UFH-PE 90 K	funktionsfähig	09.06.2017 09.06.2017	4,5		20,5	2,0	